



OVIŠTINI LABORATORIJU "RJEŠENJEM OISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA  
ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE KLASA: UP/I-325-07/18-02/08., URBROJ:517-07-1-2-1-19-4. od 11.04.2019.  
MBS:060152320  
OIB:54948902275  
U Splitu, 15.10.2019.  
**Analit.br. :o.793/19**

**ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.**  
**Lučka cesta bb**  
**20340 PLOČE**

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahjev: ispitivanje otpadnih voda

1. Naručitelj : ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.  
OIB 1810299236
2. Adresa naručitelja: Ploče, Lučka cesta bb
3. Vrsta otpadne vode : -
4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka :sabitna jama br.3
5. Podaci o prijamniku : -
6. Datum uzimanja uzorka : 26.09.2019. u 14:00 , od djelatnika NZZJZ SDŽ
7. Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja : kiša
8. Vremenski uvjeti prethodni dan: bez oborina
9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja : 23°C
10. Način uzimanja uzorka :trenutačno, prema normi HRN ISO 5667-10:2000
11. Opis uzorka ( izgled,boja ) : bezbojna, bistra, bez mirisa
12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize : 27.09.2019. u 7:05 / 27.09.2019. do 01.10.2019.

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	REZULTATI ANALIZE	MDK	Metoda
Protok Q	l/s	-	-	HACH LANGE FH950
Temperatura	°C	23,2	-	TERMOMETRIJA
Mineralna ulja	mg/l	6,6	-	STM.23RD.2017., 5520F ,gravimetrija*

\* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Zaključak: Uzorak je obrađen prema zahtjevu naručitelja.  
Zaključak nije u sustavu akreditacije.

Voditelj odsjeka za otpadne vode:

  
(Kartmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)



  
Voditelj odjela za kemijske analize voda:

(mr.sc. Tina Dumanić, dipl.ing.)

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.  
O-5-10-11.o.1./04

Stranica:1/1

KRAJ IZVJEŠĆA  
Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa